

# Energimærke 2005



Mærkenr : 128240

Store ejendomme

## Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

BBR nr: 171-000246-001

Adresse: E/F Frugtvingen, Blommevangen 1-17,2-12, Pærevangen 3-21,2-28

Post nr: 2765 By: Smørum

Anvendelse: Etageboligbebyggelse (kode: 140/1320)

BBR areal: 24.669 m<sup>2</sup> Heraf opvarmet areal: 24.669 m<sup>2</sup>

Opvarmningsform: Fjernvarme

Bygningsgennemgang: 16-09-2005

Næste energimærkning senest: 2008

Udarbejdet af: Ove G. Heede ApS

Adresse: Frederikssundsvej 193

Post nr: 3310 By: Ølsted


Konsulent: Ove Govertsen Heede

Sagsnr.: 08909

Indberettet: 31-10-2005

Underskrift:

### Ejendommens årlige forbrug



Markeringen på skalaen afhænger af ejendommens forbrug. Jo tættere markeringen er på A, jo lavere er ejendommens forbrug sammenlignet med andre tilsvarende ejendomme. Varmeforbrugets bidrag er klimakorrigeret.

### Årlig CO<sub>2</sub> udledning



Markeringen på skalaen afhænger af ejendommens CO<sub>2</sub> udledning. Jo tættere markeringen er på A, jo lavere er ejendommens CO<sub>2</sub> udledning sammenlignet med andre tilsvarende ejendomme.

### Samlet forbrug og CO<sub>2</sub> udledning

	Varme	EI	Vand	I alt
Seneste års forbrug, aflæst	3.020 MWh	178.876 kWh	10.129 m <sup>3</sup>	
Opgjort periode	01-01-2004 til 31-12-2004	01-01-2004 til 31-12-2004	01-01-2004 til 31-12-2004	
Enhedspris inkl. moms og afgifter	489,00 kr. per MWh	1,48 kr. per kWh	44,85 kr. per m <sup>3</sup>	
Årets udgift inkl. moms og afgift, og inkl. evt. fast afgift	2.061.106 kr.	264.736 kr.	454.286 kr.	2.780.128 kr.
Årets CO <sub>2</sub> udledning	380 tons	106 tons		487 tons

# Energimærke 2005



Mærkenr : 128240

## Store ejendomme


### Varme

	Forbrug, aflæst	Forbrug, klimakorrigeret
2002	:	
2003	: 2.807 MWh	2.868 MWh
2004	: 3.020 MWh	3.143 MWh

Varme opgøres hvert år pr. 1. januar  
Graddage uafhængig forbrug udgør 28%

I figuren er varmekorrigeringen klimakorrigeret, således at  
forbruget kan sammenlignes fra år til år.


Graddage uafhængige forbrug. \* Se beskrivelse.



### El

	Forbrug, aflæst
2002	:
2003	: 24.655 kWh
2004	: 178.876 kWh


El opgøres hvert år pr. 1. januar



### Vand

	Forbrug, aflæst
2002	:
2003	: 740 m <sup>3</sup>
2004	: 10.129 m <sup>3</sup>

Vand opgøres hvert år pr. 1. januar





# Energiplan 2005



Mærkenr : 128240

Store ejendomme

## Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

BBR nr: 171-000246-001

Adresse: E/F Frugtvangen, Blommevangen 1-17,2-12, Pærevangen 3

Post nr: 2765 By: Smørum

Anvendelse: Etageboligbebyggelse (kode: 140/1320)

BBR areal: 24.669 m<sup>2</sup> Heraf opvarmet areal: 24.669 m<sup>2</sup>

Opvarmningsform: Fjernvarme

Bygningsgennemgang: 16-09-2005

Næste bygningsgennemgang senest: 2008

Udarbejdet af: Ove G. Heede ApS

Adresse: Frederikssundsvej 193

Post nr: 3310 By: Ølsted

Konsulent: Ove Govertsen Heede

Sagsnr.: 08909

## Effekt af besparelsesforslag

På de følgende sider kan ses beskrivelse af en række forslag til energibesparelses tiltag og samlet set vil gennemførelse af de foreslåede besparelser kunne reducere ejendommens energi og vandforbrug med:

	Besparelse	Procentvis ændring	Besparelse i kr.
Varme	380.000 kWh	12,6 %	185.779 kr.
El	0 kWh	0,0 %	0 kr.
Vand	0 m <sup>3</sup>	0,0 %	0 kr.
CO <sub>2</sub>	48 tons	9,8 %	
Andet	0 kr.		0 kr.

## Generelle kommentarer

igangværende isolering af varmevekslere bør færdiggøres

igangværende isolering af varmtvandsbeholdernes mandedæksler bør færdiggøres.

## Gode råd om drift af ejendommen